

## ANEXO CONVOCATORIA

### 56/2020

### RENGLONES

Reglón	Descripción	Imagen
1	Mantenimiento y Revisión Anual de Extintor ABC 2,5 Kg. Especificación Técnica mantenimiento anual (revisión periódica) servicio: lubricación y limpieza de válvula, verificación de estado de agente extintor, verificación del estado del manómetro, presurizado, colocación del marbete correspondiente al año y verificación del estado de mangueras. Servicio realizado con certificación IRAM con sello.	
2	Mantenimiento y Revisión Anual de Extintor ABC 5kgs. Especificación Técnica; mantenimiento anual (revisión periódica) servicio: lubricación y limpieza de válvula, verificación de estado de agente extintor, verificación del estado del manómetro, presurizado, colocación del marbete correspondiente al año y verificación del estado de mangueras. Servicio realizado con certificación IRAM con sello.	
3	Mantenimiento y Revisión Anual de Extintor ABC 10 kgs. Especificación Técnica: mantenimiento anual (revisión periódica) servicio: lubricación y limpieza de válvula, verificación de estado de agente extintor, verificación del estado del manómetro, presurizado, colocación del marbete correspondiente al año y verificación del estado de mangueras. Servicio realizado con certificación IRAM con sello.	
4	Mantenimiento y Revisión Anual de Extintor BC CO2 3,5kgs. Especificación Técnica: mantenimiento anual (revisión periódica) servicio: lubricación y limpieza de válvula, verificación de estado de agente extintor, verificación del estado del manómetro, presurizado, colocación del marbete correspondiente al año y verificación del estado de mangueras. Servicio realizado con certificación IRAM con sello.	
5	Mantenimiento y Revisión Anual de Extintor AK 10lts. Especificación Técnica: mantenimiento anual (revisión periódica) servicio: lubricación y limpieza de válvula, verificación de estado de agente extintor, verificación del manómetro, presurizado, colocación del marbete correspondiente al año y verificación del estado de manguera. Servicio realizado con certificación IRAM con sello.	
6	Mantenimiento y Revisión Anual de Extintor HCFC Haloclean 5kgs. Especificación Técnica: mantenimiento anual (revisión periódica) servicio: lubricación y limpieza de válvula, verificación del estado de agente extintor, verificación del estado del manómetro, presurizado, colocación del marbete correspondiente al año y verificación del estado de manguera. Servicio realizado con certificación IRAM con sello.	
7	Mantenimiento y Revisión Anual de Extintor de Agua 10lts. Especificación Técnica: mantenimiento anual (revisión periódica) servicio: lubricación y limpieza de válvula, verificación de estado de agente extintor, verificación del estado del manómetro, presurizado, colocación del marbete correspondiente al año y verificación del estado de manguera. Servicio realizado con certificación IRAM con sello.	